



**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL
PENDANT LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 26 NOVEMBRE 2008**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, november 26, 2008*

Demandeur du certificat : MASTERVEIL AB - BOX .216- S- 79523 Rättvik - SUEDE

Applicant

Fabricant / Marque : MASTERVEIL AB - Järnvägsgatan 11 - 46462 BRÅLANDA - SUEDE

Manufacturer / Mark

Identification du produit : **RIDEAU D'AIR**

Product identification

Type : **MVP-S 999-2**

Type

Numéro de série du produit essayé : **AD10-1002**

Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :


Main characteristics

Appareil constitué d'un caisson équipé de deux ventilateurs, destiné à former une veine d'air propulsée par une fente calibrée dont l'action va engendrer une séparation climatique entre deux espaces. Installé à l'arrière de la caisse réfrigérée d'un camion porteur ou d'une semi-remorque réfrigérée, cet équipement permet, lors de l'ouverture des portes de mettre à l'arrêt les groupes froids et les ventilo-convecteurs et de maintenir à température des denrées réfrigérées. Les caractéristiques complémentaires figurent en annexe de ce certificat.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA-Piek 011-2010 établi par CEMAFROID (FR), le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA-Piek 011-2010 issued by CEMAFROID (FR), the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocole

Fait à Antony le 21 Avril 2010



CEMAFROID
Le Directeur Adjoint

Eric Devin

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant



CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE


Caractéristiques du type Certifié

Type	MVP-S 999-2 Ce type couvre la gamme de produits correspondants aux caractéristiques suivantes :
------	--

		mvp_s_999_1	mvp_s_999_2
Longueur	(mm)	1000-1300(*)	2000-2600(*)
Hauteur	(mm)	98	98
Profondeur	(mm)	350	350
Execution	(mm)	Alu	Alu
Type de ventilateur		Single Inlet Radial	Single Inlet Radial
Alimentation	(V)	24	24
Capacité	(kW)	0,1	2*0,1
Tension	(A)	4,7	2*4,7
Chauffage eau chaude			
Chauffage électrique			
Temp environment	°C	40	40
Poids	kg	15-20	30-40
RAL			
Autres couleurs			
Encastrement		√	√
Inox			
Ventilateurs	#	1	2
Condensateurs	µF		
IP		42	42
Protection moteur	Intern		
	Extern	√	√

(*) sur mesure

Caractéristiques principales



plan d'installation

Seuil respecté lors des essais	60 dB(A)
Conditions particulières de marquage	Lors de la déclaration de conformité du fabricant, l'étiquette de conformité Piek délivrée par le Cemafruid et apposée par le fabricant sous sa responsabilité devra être complétée d'une mention additionnelle « COMPOSANT » (mention apposée au dessus de l'étiquette de conformité Piek sans occulter cette dernière).

CEMAFROID

Le Directeur Exécutif

Gérald CAVALIER