

**CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
AU PROTOCOLE DE TEST POUR LA DETERMINATION DU NIVEAU SONORE MAXIMAL PENDANT
LE CHARGEMENT ET LA LIVRAISON DU 18 FEVRIER 2010**

*Certificate of Type Conformity
to measurement methods for peak noise during loading and unloading, February 18th, 2010*

Demandeur du certificat : AIR LIQUIDE - 1 Chemin de la Porte des Loges
Applicant 78354 Les Loges-en-Josas

Fabricant / Marque : AIR LIQUIDE - 1 Chemin de la Porte des Loges
Manufacturer / Mark 78354 Les Loges-en-Josas

Identification du produit : GROUPE FRIGORIFIQUE
Product identification

Type : GROUPE GRYOGENIQUE AIR LIQUIDE
Type

Numéro de série du produit essayé :
Sérial number of the tested product

Caractéristiques principales :
Main characteristics

Groupe cryogénique autonome sur la base d'un groupe Air Liquide IHM CTI V2 NIVEAU 1. Ce groupe est conforme aux exigences du référentiel Piek.

Au vu des résultats figurant au rapport d'essai référencé LTA 076-2012, le produit testé est déclaré conforme aux exigences du protocole mentionné plus haut.

On the basis of the results contained in tests reports references LTA 076-2012, the tested product is declared in conformity with the requirements of the above referenced protocol

Fait à Antony le 09 Mai 2012



Ce certificat contient 2 pages.

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Ce certificat ne s'applique qu'au produit essayé et pour les essais réalisés consignés dans le(s) rapport(s) d'essai référencé(s) ci-dessus.
2. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le CEMAFROID.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

This certificate is issued under the following conditions :

1. This certificate applies only to the tested product and to the tests specified in the report(s) referenced above.
2. It does not imply that CEMAFROID has performed any surveillance or control of its production process.
3. Copies are available upon request by the applicant

CEMAFROID

Le Gérant



Gérald CAVALIER

CERTIFICAT DE CONFORMITE DE TYPE
Certificate of Type Conformity

ANNEXE

Caractéristiques du composant du type Certifié

Caractéristique additionnelle
Additionnal characteristics



Seuil respecté lors des essais	60 dB(A)
Conditions particulières de marquage	Lors de la déclaration de conformité du fabricant, l'étiquette de conformité Piek délivrée par le Cemafrroid et apposée par le fabricant sous sa responsabilité devra être complétée d'une mention additionnelle « COMPOSANT » (mention apposée au dessus de l'étiquette de conformité Piek sans occulter cette dernière)

CEMAFROID

Le Gérant

Gérald CAVALIER